

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie
z dnia 04.05.2022r.

**skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
Sulmierzyce (miejscowości: Sulmierzyce, Dąbrowa, Anielów, Kodrań)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Sulmierzyce, **stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce, powiat pajęczański.** W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych z punktów monitoringowych zlokalizowanych na ujęciu wody i na sieci wodociągowej nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Badana woda w zakresie wykonanych oznaczeń odpowiada wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie odwołuje komunikat wydany w dniu 25.03.2022r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Sulmierzyce.